



KOMUNIKAT

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie

w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolica, gmina Kozłów, zaopatrującego w wodę ludność miejscowości: WOLICA, WIERZBICA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań próbek wody pobranych do badania w dniu 24 sierpnia 2021 r. z wodociągu publicznego WOLICA informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na obecność:

- *Escherichia coli*.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

woda w stanie surowym **nie może być:**

- spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
- używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
- używana do kąpieli, mycia zębów,

woda w stanie surowym **może być:**

- wykorzystywana do urządzeń sanitarnych (np. spłukiwanie toalet),
- wykorzystywana do celów porządkowych (np. mycie podłóg).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania przez PPIS w Miechowie kolejnego komunikatu.

Gmina Kozłów została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Miechowie
mgr Edyta Bryg