



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie

z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi


z wodociągu publicznego Wolica, Gmina Kozłów,

zaopatrującego w wodę ludność miejscowości:

Wolica i Wierzbica


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, na podstawie sprawozdania z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 8 lutego 2024 r. z wodociągu publicznego Wolica, Gmina Kozłów informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na stwierdzenie: liczby bakterii grupy coli w ilości 56 jtk/100 ml, liczby enterokoków kałowych w ilości 5 jtk/100ml, liczby Escherichia coli w ilości 4 jtk/100 ml oraz liczby mikroorganizmów (22°C) w ilości > 300 jtk/1ml wody.

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Zalecenia obowiązują do czasu wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie kolejnego komunikatu.

Gmina Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów został zobowiązany do zapewnienia **zastępczego źródła wody** o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Miechowie

mgr inż. Iwona Chrzęszcz
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego